

Защита балок и связей этажерки 1-го яруса, балок и связей лестниц №1; №2 до отм. +7,350, балок и связей площадки на отм. +4,100.

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование элемента	Чертеж № листа	Обозначение	Сечение	Состав	Кол-во	Высота (длина) защищаемого участка конструкции, м	Масса 1 мп, тн 1 м ² , тн	Площадь наружной поверхности (м ²) одной тн элемента	Площадь защищаемой поверхности, м ²		Предел огнестойкости и группа огнезащитной эффективности		Огнезащитная краска "Джокер"		
										одного элемента	всех	Предел, минут	Группа	Толщина покрытия элементов	Расход материала, кг	
															на 1 м ²	всего
1	Балки этажерки	АС-39; АС-40 АС-41; АС-42	Б1	I	I 30Б1	141,0(п.м.)	141,0	0,032	35,40	159,70	159,70	R60	III	1,66	2,80	447,16
2			а	L	L 75x6	205,0(п.м.)	205,0	0,007	44,00	63,14	63,14			1,66	2,80	176,79
3	Связи этажерки 1-го яруса ВС1	АС-37														
4				L	L 160x10	3	23,66	0,025	26,30	15,55	46,65			1,66	2,80	130,62
5			t12	□		2	0,180x0,280	0,094	21,25	0,10	0,20			1,66	2,80	0,56
6			t12	□		1	0,600x0,720	0,094	21,25	0,86	0,86			1,66	2,80	2,41
7			t12	◊		2	0,330x0,590	0,094	21,25	0,39	0,78			1,66	2,80	2,18
8			t12	□		2	0,100x0,320	0,094	21,25	0,06	0,12			1,66	2,80	0,34
9			t12	□		2	0,180x0,140	0,094	21,25	0,05	0,10			1,66	2,80	0,28
10																
11				L	L 140x10	3	23,66	0,025	26,30	15,55	46,65			1,66	2,80	130,62
12	Связи этажерки 1-го яруса ВС2	АС-37	t12	□		2	0,180x0,280	0,094	21,25	0,10	0,20			1,66	2,80	0,56
13			t12	□		1	0,600x0,720	0,094	21,25	0,86	0,86			1,66	2,80	2,41
14			t12	◊		2	0,330x0,590	0,094	21,25	0,39	0,78			1,66	2,80	2,18
15			t12	□		2	0,100x0,320	0,094	21,25	0,06	0,12			1,66	2,80	0,34
16			t12	□		2	0,180x0,140	0,094	21,25	0,05	0,10			1,66	2,80	0,28
17			-	□		24	0,300x0,200	-	-	0,06	1,44			1,66	2,80	4,03
18																
19	Балки лестниц №1; №2 на отм. +2,550; +4,950; +7,350. Связи лестниц №1; №2 до отм. +7,350	АС-47	Б1	┐	┐ 24П	114,0(п.м.)	114,00	0,024	35,00	95,76	95,76			1,66	2,80	268,13
20		АС-48	а	┐	┐ 10П	20,50(п.м.)	20,50	0,009	44,70	8,25	8,25			1,66	2,80	23,10
21		АС-49	ВС1	L	L 75x6	156,0(п.м.)	156,00	0,007	44,0	48,00	48,00			1,66	2,80	134,40
22	Элементы крепления связей и балок лестниц №1; №2 к колоннам каркаса и между собой	АС-47 АС-48 АС-49	t10	□		2,3(м ²)	-	0,0785	25,70	2,30	2,30			1,66	2,80	6,44
23			t14	□		2,3(м ²)	-	0,110	18,20	2,30	2,30			1,66	2,80	6,44
24			СМ1	◻		1,90(м ²)	-	-	-	1,90	1,90			1,66	2,80	5,32

Инв. №3284

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

07/2013-5.1- ОГЗ

Лист

4