

Защита металлических элементов огнезащитной краской "Джокер"

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование элемента	Чертеж № листа	Обозначение	Сечение	Состав	Кол-во	Высота (длина) защищаемого участка конструкции, м	Масса 1 мп, тн	Площадь наружной поверхности (м²) одной тн элемента	Площадь защищаемой поверхности, м²		Предел огнестойкости и группа огнезащитной эффективности		Огнезащитная краска "Джокер"		
										одного элемента	всех	Предел, минут	Группа	Толщина покрытия элемента, мм	Расход материала, кг	
															на 1 м²	всего
1	Колонны эстакады	АС-209	а	┤	┤20К2	12	2,450	0,047	26,1	3,0	36,0	R60	III	1,66	2,8	100,8
2		АС-210	а	┤	┤25Ш1	18	3,734	0,043	26,1	4,2	75,6			1,66	2,8	211,68
3		АС-209	б	┤	┤25Ш1	14	3,714	0,043	28,6	4,6	64,4			1,66	2,8	180,32
4	Балки эстакады	АС-209	в	┤	┤30Ш1	16	6,000	0,054	26,0	8,46	118,44			1,66	2,8	331,63
5	Балки эстакады	АС-210	б	┤	┤30Ш1	2	3,000	0,054	26,0	4,21	8,42			1,66	2,8	23,58
6			б	┤	┤30Ш1	2	6,000	0,054	26,0	8,42	16,84			1,66	2,8	47,16
7			б	┤	┤30Ш1	4	9,000	0,054	26,0	12,64	50,56			1,66	2,8	141,57
8	Траверсы эстакады	АС-209	Г1	┤	┤12	3	5,200	0,010	43,1	2,24	6,72			1,66	2,8	18,82
9			Г2	┤	┤12	2	5,200	0,010	43,1	2,24	4,48			1,66	2,8	12,55
10			Г3	┤	┤18	10	4,800	0,016	39,3	3,02	30,20			1,66	2,8	84,56
11			Г4	┤	┤18	6	4,800	0,016	39,3	3,02	18,12			1,66	2,8	50,74
12	Траверсы эстакады	АС-210	Г5	┤	┤10	2	2,400	0,0086	44,7	0,92	1,84			1,66	2,8	5,15
13			Г6	┤	┤10	1	2,700	0,0086	44,7	1,04	1,04			1,66	2,8	2,92
14			Г7	┤	┤10	3	3,200	0,0086	44,7	1,23	3,69			1,66	2,8	10,34
15			Г8	┤	┤10	2	3,200	0,0086	44,7	1,23	2,46			1,66	2,8	6,89
16			Г9	┤	┤10	1	3,600	0,0086	44,7	1,38	1,38			1,66	2,8	3,87
17			Г10	┤	┤10	2	2,700	0,0086	44,7	1,04	2,08			1,66	2,8	5,83
18			Г11	┤	┤10	2	3,000	0,0086	44,7	1,15	2,30			1,66	2,8	6,44
19	Базы колонн эстакады	АС-213	-б=25	▬	-	28	0,250x0,520	0,20	10,4	0,27	7,56			1,66	2,8	21,17
20			-б=25	▬	-	16	0,340x0,520	0,20	10,4	0,37	5,92			1,66	2,8	16,58
21	Соединит. эл. эстакады	АС-213	-б=16	▬	-	12	0,200x0,400	0,13	16,2	0,17	2,04			1,66	2,8	5,72
22		АС-212	-б=16	▬	-	32	0,220x0,440	0,13	16,2	0,20	6,40			1,66	2,8	17,92
23			-б=8	▬	-	88	0,100x0,200	0,063	32,1	0,04	3,52			1,66	2,8	9,86

Инв. №3284

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

07/2013-5.1- ОГЗ

Лист

6