

Инв. № инв.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инв. № подл.	1280

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – Изготовитель	Единица измерения	оличество	Масса единиц	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ							
10.8.7	Газосигнализатор СГОЭС, измеряемая среда пропан, 4...20мА, RS-485 Modbus RTU, 1ExdIICT4; в комплекте с козырьком и кронштейном;			ЗАО Электронстандарт – прибор»	шт.	1		
5.2.13	Табло световое взрывозащищенное 1Exd2BT6	ТСВ-1-220-А-К-К/Ч «20% НКПР»		любой	шт.	1		
	КАБЕЛЬ							
	Кабель экранированный контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, сечением 3х2х1,0				м	25		
	Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, бронированный, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, сечением 4х1,0 мм2				м	5		
	МАТЕРИАЛЫ							
27	Коробка клеммная	КП6-23 380 У1 ТУ 16-685.032-86		любой	шт.	2		

Примечание:
1. В рамках настоящего проекта технического перевооружения предусматривается контроль загазованности в районе подземных дренажных емкостей в соответствии с Предписанием Ростехнадзора №37-11,16/20с-19 от 07.11.2019г.;

						СК-ПКО-11/19-00-1.22,1.24-АТХ.С			
						1-й пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс».			
						Склад нефти с терминалом налива нефти в автоцистерны			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Дренажная емкость, V=25м3, ЕПП-25. Дренажно-канализационная емкость, V=25 м3, ЕП-25. Техническое перевооружение.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тропин				05.12		Р	1	2
Проверил	Бормашов				05.12				
ГИП	Ермакова				05.12		Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Н.контр.	Ермакова				05.12				
						ООО «АНГК».			
						Обособленное подразделение "Проектно-конструкторский отдел"			

