

Инв. № подл.	Взам. инв. №
1264	
Подпись и дата	

	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	Трубу			Протяжной ящик	По проекту			Проложен		
			Обоз- начение	Диаметр по стандарту	Длина м		Марка	Количество, число и сечение жил	Длина м	Марка	Количество, число и сечение жил	Длина м
ПС 28	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Склад для хранения пожарного инвентаря (поз. 67)	в/г (м.р)	20 (20)	5 (5)		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	2х2х1,0	100			
ШП28-1	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Шкаф ПР1 (сущ.)					ВББШВнг(А)-LS	3х1,5	5			
ШС 28-1	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.1	м.р	20	11		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	12			
1ВТН1.2	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.1	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.2	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
1ВТН1.3	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.2	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.3	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
1ВТН1.4	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.3	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.4	м.р	20	5		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	6			
1ВТН1.5	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.4	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.5	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
1ВТН1.6	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.5	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.6	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
1ВТН1.7	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.6	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.7	м.р	20	5		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	6			
1ВТН1.8	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.7	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.8	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
1ВТН1.9	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.8	Извещатель пожара дымовой 1ВТН1.9	м.р	20	8		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	9			
ШС 28-2	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Извещатель ручной 1ВТМ2.1	м.р	20	6		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	12			
ШС 28-3	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Извещатель объемный 1ВГВ3.1	м.р	20	3		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	2х2х1,0	6			
ШС 28-4	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Извещатель объемный 1ВГВ3.2	м.р	20	6		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	2х2х1,0	12			
ШО 28-1	Склад металла (поз. 28), ППКОП ARK1	Оповещатель свето- звуковой 1ВИАЛС29	м.р	20	6		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	12			
1ВИАЛС29	Оповещатель свето- звуковой 1ВИАЛС29	Коробка клеммная ХК28.1	м.р	20	6		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	30			
1ВИАЛС30	Коробка клеммная ХК28.1	Оповещатель свето- звуковой 1ВИАЛС30	м.р	20	1		КуПе-ОЭнг(А)-FRLS	1х2х1,0	1			

						А-ПКО-09/19-01-28-ПС.КЖ				
						I-ой пусковой комплекс «Анжерского НПЗ».				
						Склад сырья и нефтепродуктов.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад металла. Техническое перевооружение (поз. 28)		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тропин			14.01.20			Р		1
Проверил		Бормашов			14.01.20	Кабельный журнал		ООО «АНГК» Обособленное подразделение «Проектно-конструкторский отдел»		
Н.контр.		Ермакова			14.01.20					
ГИП		Ермакова			14.01.20					