

Инв. № подл.	Взам. инв. №
1264	
Подпись и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИЗДЕЛИЯ							
ВТН1...	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-	ДИП-34ПА		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	9		
ВТН9	аналоговый							
	Монтажный комплект	МК-1		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	9		
1ВТМ26.2	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-ЗПАМ		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1		
1ВGB3.1,	Извещатель охранный объемный ультразвуковой	ЭХО-5		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	2		
1ВGB3.2								
1ВIALS29	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	Маяк-12К		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	шт.	1		Внутри
	Козырёк для комбинированных оповещателей	120 X 170 мм		И	шт.	1		
				АВТОМАТИКА				
1ВIALS30	Оповещатель пожарный свето-звуковой ВС-3, 1Exdb, 12VDC	ВС-3		ООО НПП «СЕНСОР»	шт.	1		
1ВIAL1,	Оповещатель охранно-пожарный световой “Выход”	ЛЮКС-12		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И	шт.	2		
1ВIAL2				АВТОМАТИКА				
	Шкаф ЩОПС							
	Корпус ST с прозрачной дверью, М/П, 1000х600х400 мм, дверь,	R5STX1064		ДКС	шт.	1		
	замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары							
	Шина заземления медная РЕ, 399*8 мм			Любой	шт.	1		
	Усиленные кронштейны для настенного крепления, для СЕ/CDE	R5A55		ДКС	уп.	1		

						А-ПКО-09/19-01-28-ПС.С			
						I-ой пусковой комплекс «Анжерского НПЗ».			
						Склад сырья и нефтепродуктов.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Склад металла. Техническое перевооружение (поз. 28)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тропин				10.09.18		Р	1	4
Проверил	Бормашов				10.09.18				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «АНГК»		
Н.контр.	Ермакова				10.09.18		Обособленное подразделение		
ГИП	Ермакова				10.09.18		«Проектно-конструкторский отдел»		

