

Инв. № подл.	1313
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИЗДЕЛИЯ							
1.17ВТН1.1...	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34ПА		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	16		
1.17ВТН2.8	Монтажный комплект	МК-1		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	16		
1.17ВТМ3.1,	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-ЗПАМ		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	2		
1.17ВТМ3.2								
1.17ВGB4.1,	Извещатель охранной объемный ультразвуковой	ЭХО-5		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	2		
1.17ВGB5.1								
1.17ВIALS1,	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	Маяк-12К		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	шт.	2		
1.17ВIALS				И				
	Козырёк для комбинированных оповещателей	120 X 170 мм		АВТОМАТИКА	шт.	1		
1ВIAL1	Оповещатель охранно-пожарный световой “Выход”	ЛЮКС-12		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И	шт.	1		
				АВТОМАТИКА				
	Шкаф ЩОПС							
	Корпус ST с прозрачной дверью, М/П, 1000х600х400 мм, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары	R5STX1064		ДКС	шт.	1		
	Шина заземления медная РЕ, 399*8 мм			Любой	шт.	1		
	Усиленные кронштейны для настенного крепления, для СЕ/CDE	R5A55		ДКС	уп.	1		

						СК-ПКО-30/12/19-01-1.17-ПС.С			
						1-й пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива нефти в автоцистерны			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тропин				20.01.20	Склад хранения оборудования. Техническое перевооружение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Бормашов				20.01.20		Р	1	4
Н.контр.	Ермакова				20.01.20	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «АНГК» Обособленное подразделение «Проектно-конструкторский отдел»		
ГИП	Ермакова				20.01.20				

Инв. № подл. 1313	Подпись и дата	Взам. инв. №	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Короб монтажный перфорированный серый RL12 25x80 2000мм	00146RL		ДКС	шт.	2		
				Короб монтажный перфорированный серый RL12 40x80 2000мм	00149RL		ДКС	шт.	2		
				Короб монтажный перфорированный серый RL12 60x80 2000мм	00151RL		ДКС	шт.	2		
				DIN – рельс 35x7,5 (2м), перфорированный			Людои	шт.	2		
				Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный	00962RL		ДКС	уп.	1		
			ARK1.17	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный	СИГНАЛ-20		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1		
			A2	Устройство коммутационное	“УК-ВК” исп.12		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1		
GB1	Аккумуляторная батарея 12VDC, 17А*ч	DT 1217		Delta	шт.	1					
GU1	Резервированный источник питания	РИП-12 исп.50		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1					
Z01	Блок защитный сетевой	“БЗС” (исп.01)		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1					
FU1	Плавкая вставка 6,3А			Людои	шт.	1					
QF1	Автоматический выключатель 2Р, 5А, хар-ка В			Людои	шт.	1					
	Считыватель дрелоков	СЧИТЫВАТЕЛЬ-2		ЗАО НВП «БОЛИД»	шт.	1					
	Провод монтажный ПУГвнг белый 1,0мм²			Людои	м.	15					
	Провод монтажный ПУГвнг синий 1,0мм²			Людои	м.	15					
	Провод монтажный ПУГвнг Ж/З 4,0мм²			Людои	м.	15					
	Провод монтажный ПУГвнг Ж/З 6,0мм²			Людои	м.	5		Для заземления ЩОПС			
	Наконечник изолированный для провода (белый)	216-221		WAGO	шт.	100					
	Наконечник изолированный для провода (черный)	216-224		WAGO	шт.	100					
	Наконечник кабельный медный луженый ГОСТ 7386-80	ТМЛ 4-6-3		КВТ	шт.	20					
	Наконечник кабельный медный луженый ГОСТ 7386-80	ТМЛ 6-6-4		КВТ	шт.	20					
	Клемма проходная (серый) 1,5			Людои	шт.	30					
	Клемма проходная (синий) 1,5			Людои	шт.	10					
						СК-ПКО-30/12/19-01-1.17-ПС.С					Лист
											2
						Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Формат А3

[illegible]

Инв. № подл.	Взам. инв. №
1313	
Подпись и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»	F10 по ГОСТР 12.4.026–2015		Людой	шт.	2		
	Знак «Звуковой оповещатель пожарной тревоги»	F11 по ГОСТР 12.4.026–2015		Людой	шт.	2		
	Знак «Указатель выхода»	E22 по ГОСТР 12.4.026–2015		Людой	шт.	2		
	Знак «Указатель аварийного выхода»	E22 по ГОСТР 12.4.026–2015		Людой	шт.	2		
	КАБЕЛЬ							
	Кабель с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией	КуПе-0Энг(A)-FRLS			м	359		
	и оболочкой из полимерных материалов, не выделяющий дым при							
	горении, с общим экраном из фольгированного материала, сечением							
	1х2х1,0 мм²							
	Кабель с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией	КуПе-0Энг(A)-FRLS			м	42		
	и оболочкой из полимерных материалов, не выделяющий дым при							
	горении, с общим экраном из фольгированного материала, сечением							
	2х2х1,0 мм²							
	Кабель силовой бронированный с 3 медными жилами сечением 1,5	ВДБШВнг(A)-LS			м	15		
	миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из негорючего ПВХ							
	пластиката с пониженным выделением дыма, с броней из двух							
	стальных оцинкованных лент.							

						СК-ПКО-30/12/19-01-1.17-ПС.С	Лист
							4
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата		