

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для по выполнение работ по перезарядке, переосвидетельствованию и утилизацию огнетушителей                                                                     |                                                                                                    |
| Сведения о заказчике                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| Предприятие - заказчик                                                                                                                                         | ООО "НПЗ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС"                                                                        |
| Место нахождения предприятия                                                                                                                                   | 652480, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ «Северный Кузбасс» |
| Фамилия и имя, заполнившего опросный лист                                                                                                                      | Сидоров Сергей Михайлович                                                                          |
| Контактный телефон Заказчика                                                                                                                                   | тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28                                                                     |
| e-mail                                                                                                                                                         | angk@anpkoil.ru                                                                                    |
| Общие сведения по техническим характеристикам огнетушителей                                                                                                    |                                                                                                    |
| Углекислотные                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Огнетушащее вещество                                                                                                                                           | диоксид углерода                                                                                   |
| Огнетушащая способность (по классу В)                                                                                                                          | не менее 1,08                                                                                      |
| Огнетушащая способность                                                                                                                                        | 34В                                                                                                |
| Максимальное рабочее давление                                                                                                                                  | МПа 5,7                                                                                            |
| Продолжительность подачи огнетушащего вещества                                                                                                                 | с 9 (не менее)                                                                                     |
| Длина струи огнетушащего вещества                                                                                                                              | м 3.0                                                                                              |
| Диапазон рабочих температур                                                                                                                                    | ° С – 40 ... +50                                                                                   |
| Средний срок службы                                                                                                                                            | не менее 10 лет                                                                                    |
| Порошковые                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| Рабочее давление, Мпа                                                                                                                                          | 1,4 +/- 0,2                                                                                        |
| Продолжительность подачи ОТВ                                                                                                                                   | не менее сек 15                                                                                    |
| Огнетушащая способность по классу А                                                                                                                            | 4А                                                                                                 |
| Огнетушащая способность по классу В                                                                                                                            | 144В                                                                                               |
| Огнетушащее вещество                                                                                                                                           | Порошок огнетушащий 40% АВС                                                                        |
| Температура эксплуатации, °С                                                                                                                                   | ° С – 40 ... +50                                                                                   |
| Срок службы                                                                                                                                                    | 10 лет                                                                                             |
| Периодичность перезарядки                                                                                                                                      | 1 раз в 5 лет                                                                                      |
| <p>Согласовано:</p> <p>Руководитель службы охраны труда  В.М. Терешонок</p> |                                                                                                    |