

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выполнения работ по перезарядке, переосвидетельствованию и утилизации огнетушителей

Сведения о заказчике

Предприятие - заказчик	ООО "АНГК"
Место нахождения предприятия	652480, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК
Фамилия и имя, заполнившего опросный лист	Сидоров Сергей Михайлович
Контактный телефон Заказчика	тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28
e-mail	angk@anpkoil.ru

Общие сведения по техническим характеристикам огнетушителей


Углекислотные

Огнетушащее вещество	двуокись углерода
Огнетушащая способность (по классу В)	не менее 1,08
Огнетушащая способность	34В
Максимальное рабочее давление	МПа 5,7
Продолжительность подачи огнетушащего вещества	с 9 (не менее)
Длина струи огнетушащего вещества	м 3.0
Диапазон рабочих температур	° С – 40 ... +50
Средний срок службы	не менее 10 лет

Порошковые

Рабочее давление, Мпа	1,4 +/- 0,2
Продолжительность подачи ОТВ	не менее сек 15
Огнетушащая способность по классу А	4А
Огнетушащая способность по классу В	144В
Огнетушащее вещество	Порошок огнетушащий 40% ABC
Температура эксплуатации, °С	° С – 40 ... +50
Срок службы	10 лет
Периодичность перезарядки	1 раз в 5 лет

Согласовано:

Руководитель службы охраны труда  В.М. Терешонок