



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.1-Бз-2021-Акз

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Блок задвижек (б/п)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство покрытий стен из профлиста	м ²	180,0	марку и RAL уточнить по факту
2.	Устройство покрытий кровли из профлиста	м ²	96,0	марку и RAL уточнить по факту
3.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	250,0	Sa1
4.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	250,0	
5.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	250,0	ГФ-017 (или аналог)
6.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	250,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) синий (RAL 5005)

начальник пункта/начальник парка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.4.8-2021-Акз

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Блок-бокс ЦСУ (БКУ НН-0,5) (поз. 1.4.8)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Монтаж м/к стоек	т	0,1	
2.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	120,0	Sa1
3.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	120,0	
4.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	120,0	ГФ-017 (или аналог)
5.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	120,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) синий (RAL 5005)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.25-2021-Акз

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«к» 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Молниеприемник (3 шт. поз. 1.25)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	270,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	270,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	270,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	270,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-ЭТКЗ-2021-Акз

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Эстакада технологических коммуникация №3 (б/п)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	500,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	500,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	500,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	500,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003)

начальник парка/начальник пункта

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-2-2.24-2021-Акз

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

Склад нефти с терминалом налива нефти в железнодорожные цистерны. Пункт погрузки и разгрузки нефти и нефтепродуктов.

Прожекторная мачта с молниеприемником (1 шт. поз. 2.24)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	90,0	Sa1
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	90,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	90,0	ГФ-017 (или аналог)
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	90,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник электроучастка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Скудин П.Н.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.