Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	дования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электроаппараты							
1	Выключатель автоматический однополюсный хар. С 4А	SH201C4		ABB	шт.	1		Или аналог
	Кабельная продукция							
2	Кабель силовой, сеч. 2х1,5 мм2	ВБШвнг(А)-LS			м	40		Или аналог
		ГОСТ Р 58342-2019						
3	Кабель силовой, сеч. 3х2,5 мм2	ВВГнг(А)-LS			м	5		Или аналог
		ГОСТ Р 58342-2019						
4	Кабель контрольный, сеч. 4х2х1,0 мм2	КИПЭВэнг(А)-LS			м	40		Или аналог
		ГОСТ Р 58342-2019						
5	Кабель сетевой	UTP Cat.5e 4Pr Outdoor			м	5		Или аналог
6	Провод гибкий медный 1*2,5 Ж/З	ПУГВнг(А)-LS			м	2		Или аналог
7	Наконечник кабельный медный. Климатическое	ГОСТ 7386-80						
	исполнение ХЛ. Категория размещения 1	2,5-5-2,6-М-ХЛ1			шт.	10		Или аналог
8	Скоба из С12, L=100, шаг 500				шт.	40		
9	Шпилька М6х170, шаг 500				шт.	40		
10	Лист -6х100х100, шаг 500				шт.	40		
11	Рукав металлический в ПВХ оболочке ⌀ 25 мм				м	26		
12	Труба водогазопроводная, ⌀ 25 мм	ГОСТ3262-75			м	30		
13	Кабельканал 60х40				м	10		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 1257

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гребенников			30.04.20
Проверил		Бормашов			30.04.20
ГИП		Ермакова			30.04.20
Н. контр.		Ермакова			30.04.20

С-ПКО-01/07/19-00-ЭС.С

ООО НПЗ "Северный Кузбасс"

Инженерно-технические средства охраны ООО "НПЗ Северный Кузбасс" ПДЗУ Сети электрические

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "АНГК" Обособленное подразделение "Проектно-конструкторский отдел"