

Опросный лист для заказа затворов дисковых поворотных.

Шифр: А-ПКО-12/19-00-30;30.1–ТП.ОЛЗ

Компания - заказчик	ООО "АНГК"
Адрес	Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК
Телефон	+7 (384-53) 5-93-28, 2-60-55
Факс	
E-mail	angk@anpkoil.ru
Объект применения	Насосная пено-водотушения (поз. 30 по генплану)

Общие сведения для подбора		
1	Присоединение к трубопроводу	+ межфланцевое (стяжное)
	Присоединяемый трубопровод D нар.х S, мм	ø159х5.0
	Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015	A
	Количество, шт.	2
Параметры системы		
2	Рабочая среда	Раствор пенообразователя (Синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь ПО-6НСВ (ГОСТ Р 50588-2012)+Вода)
	Параметры рабочей среды:	
	Давление Р рабочее, МПа	0,8
	Давление Р максимальное, МПа	1,6
	Температура рабочая, °С	+5° С
	Температура максимальная, °С	+40° С
	Температура окружающей среды, °С	+5° С до +37° С
	Агрессивные примеси (концентрация)	
	Наличие твёрдых частиц	+ нет
	Макс. Размер частиц, мм	
Исполнение (модификация) затвора		
3	Материал корпуса	
	Материал диска	
	Материал уплотнения (манжеты)	
	Строительная длина, мм	
Тип управления		
Электрический привод		
Функция привода	+ открыть/закрыть	
Исполнение	+ общепромышленное исполнение	
Напряжение питания	+ 380 V, 3-х фазный переменный ток, 50Гц	
Защита от коррозии	+ стандартная	
Пылевлагозащита по IP	IP67	
Время срабатывания	не более 30 сек.	
Обратная связь	+ концевые выключатели + моментные выключатели	
Управление приводом	+ дистанционное + местное	
Дополнительные требования	В комплекте с отв. воротниковыми фланцами и крепежными изделиями Водородный показатель пенообразователя (рН) 6,5-8,5	